



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail:

miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 11 maja 2010 r.

Nr sprawy **WI/341/12/10**

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie wentylacji)”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ jak niżej:

- Zmienia się opis rysunku nr 15/A Projektu budowlanego – Dodatek 3 do SIWZ:**
6 – obróbka z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,5-06mm, lakierowane na kolor brązowy.
- Zmienia się treść punktu 1.8. Materiał Projektu budowlanego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – Dodatek 3 do SIWZ:**
„Zaprojektowano okna o parametrach:
 - współczynnik infiltracji $a=0,3$,*
 - szyba 4/16/4 o współczynniku U_g nie większym niż $1,1 W/m^2K$, z termoramką,*
 - profile PVC wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami z włókna szklanego wypełnionymi pianką poliuretanową o $U=1,21 W/m^2K$ (Aprobata techniczna AT-15-5357/2004). Zamiennie dopuszcza się zastosowanie wzmocnienia stalowego o grubości ścianki 1,5mm (uwarunkowane kosztami profili oraz ich specjalistyczną obróbką).*
 - Okna wyposażone na etapie produkcji w nawiewniki ciśnieniowe Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-4595/2000 – nawiew z rysunkiem, AT-15-4595/2002 – rozszerzona do zastosowań nawiewników w oknach PVC i drewniano-aluminiowych.**Zaprojektowano drzwi o parametrach:*
 - Ślusarka ciepła ALU „profil ciepły” o współczynniku $1,1 W/m^2K$,*
 - szkło bezpieczne.*
 - Wyposażenie: dwa zamki i jeden samozamykacz na każde drzwi.*



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

www.um.nowaruda.pl
miasto@um.nowaruda.pl

e-mail:

3. **Zmienia się treść punktu II. Montaż nawiewników w nowych oknach PCV Projektu budowlanego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – Dodatek 3 do SIWZ:**

„*Nawiew*

Zaprojektowano nawiewniki ciśnieniowe o wymiarach zewnętrznych czerpania 330/46mm i regulator 393/23mm w przyldze okiennej górnej lub na wysokości poprzecznego podziału okna (ślemy) min 200 cm od poziomu wewnętrznego posadzki lub zamiennie higrosterowane o przepływie do 35 m³/h (minimum 25 m³/h). Należy zastosować 1szt./okno.

(...)

3. Material

Nawiewniki ciśnieniowe lub zamiennie higrosterowane o przepływie do 35 m³/h (minimum 25 m³/h).”

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

PROJEKTANT

ZAMAWIAJĄCY

AN SZTU...
.....
.....

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

*****Roztraz* Kaczmarek*****

Załączniki: brak