



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, 2 lipca 2010r.

znak: WI/341/20/10/MF

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego WI/341/20/10/MF na wybór Wykonawcy dla zamówienia publicznego pn.: „Regionalne centrum Turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”.

A. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmienia się treść punktu 2 Aneksu z dnia 16.06.2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Aneksu, który stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Pozostałe zapisy Aneksu pozostają bez zmian.

B. Zamawiający przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia 12 lipca 2010r. o godzinie 9:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, pok. 13. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 11, pok. 308 godzina 9:30.

z up. BURMISTRZA

Roman Kaczkarek
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

Załącznik: Załącznik Nr 1 do Aneksu z dnia 16.06.2010r.

Otrzymują:

1. adresat,
2. WI a/a

Osoba sporządzająca:
Tomasz Janicki, 074/ 872 03 31

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl

bioterm

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REKLAMY

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45b
tel./fax: 071/322 04 67, 0605 19 66 15, e-mail: biomedprojekt@wp.pl

Wrocław 02.07.2010

Pan Tomasz Kiliński
Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy dotyczącej parametrów przyjętej do projektu, trawy syntetycznej przedstawiam propozycję obniżenia zaproponowanych w aneksie do projektu wartości, jednak nie zmniejszając pozycji dotyczących grubości włókien oraz ilości włókien/m², co znacznie obniży jakość trawy.

W załączeniu przesyłam Panu karty techniczne producentów, którzy spełniają poniższe warunki. Ponadto warunki te spełnia również firma CONICA.

Skorygowane parametry w stosunku do aneksu są następujące:

- skład włókna 100% polietylen
- wysokość włókna min. 60mm
- całkowita wysokość trawy min. 62mm
- rodzaj włókna: monofilament odporny na promieniowanie UV
- gęstość (ilość pęczków szt. na m²) 8900
- gęstość (ilość włókien szt. na m²) 140 000
- ilość włókien w węźle (splocie) 16
- masa całkowita (gramy) min. 2800
- grubość włókien (mikrony) min.300
- ciężar włókna min 15000 Dtex

Ponadto jako wypełnienie należy przyjąć:

- wypełnienie płukany i wysuszony piasek kwarcowy frakcja 0,20,8ok. 15kg/m²
- wypełnienie EPDM z recyklingu w kolorze szarym, frakcja 0,8-2,5mm 15-16kg/m²

Ponadto przedstawiamy porównawcze parametry czterech producentów traw syntetycznych.

BIOTERM

Andrzej Krassowski

WŁAŚCICIEL