



# URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, 872 03 30, fax (074) 872 22 68  
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 16 sierpnia 2010 r.

Nr sprawy **WI/341/28/10**

**Dotyczy: „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie wentylacji – II)”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.umnowaruda.bip.info.pl](http://www.umnowaruda.bip.info.pl).

### **Pytanie nr 1.**

*Na ile skrzydeł ma zostać podzielone każde okno w poszczególnych pozycjach z zestawienia stolarki okiennej.*

### **Odpowiedź:**

Każde okno według rys. 13/A wykaz stolarki - wszystkie okno O2 otwierane jak oznaczone w kolumnie 2

### **Pytanie nr 2.**

*czy to każdego okna ma zostać zamontowany nawiewnik – czy ma być to nawiewnik higrosterowny ciśnieniowy*

### **Odpowiedź:**

nawiewniki należy montować w każdym oknie typ higrosterowny dopuszcza się ciśnieniowy (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pkt II.3)

PROJEKTANT

IAN SZWETCZYŃSKI  
Inż. budowlany  
ul. 812 22179416

ZAMAWIAJĄCY

BUDMISTRZ  
Tomasz Kiliński