

Nowa Ruda 13-09-2010

Poldom  
Marian Rutkowski  
57-400 Nowa Ruda  
ul. Piłsudskiego 14b

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
57-400 Nowa Ruda  
ul. Srebrna 1

dotyczy: Zapytania (*nazwa pytającego*) związanych z przetargiem pt. „Przebudowa pomieszczeń przychodni zdrowia w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej 45”

w odpowiedzi na pismo z dnia 7-09-2010 i w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu 9-09-2010 wyjaśniam, że podstawą wyceny planowanego przedsięwzięcia przez Wykonawcę robót jest dokumentacja techniczna, specyfikacja szczegółowa robót, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i zasady sztuki budowlanej.

Chciałbym zwrócić uwagę i sprecyzować następujące elementy robót.

1. Wymiana stolarki okiennej zawiera w sobie wymianę podokienników wewnętrznych
2. Tynki wewnętrzne na sufitach wykonane są z dwóch warstw płyt G-k o podwyższonej odporności na ogień. Pozostałe tynki wykonywane są na mokro. Zmiana została wprowadzona ze względów p. pożarowych przez osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie budynku przed ogniem.

autor projektu

mgrinz. Marian Rutkowski