



# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68  
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 11 kwiecień 2011r.

WI.271.3.1.2011.AZ

## Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy:** „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie – etap II”

### **ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ jak niżej:

**Pytanie:** W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej zawartej na Państwa stronie internetowej Prosimy o podanie średnicy rur z jakich należy wykonać nowy kolektor deszczowy oraz o jednoznaczne określenie materiału. Prosimy o podanie parametrów jakimi powinny się cechować rury jakich należy użyć do przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:** Kolektor deszczowy należy wykonać z rur kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy DN800. Rury powinny cechować się klasą sztywności min SN4.000 N/m<sup>2</sup>.

### **INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

**Zamawiający**

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
*Roman Kaczmarek*  
Roman Kaczmarek