



URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Centrala: 74 872 03 00, 74 872 03 01, 74 872 03 30, fax 74 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 4 maja 2011 r.

Nr sprawy WL271.03.2011/MF

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Nowej Rudzie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.umnowaruda.bip.info.pl.

Pytanie nr 1.

Zamawiający w projekcie podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulację gumową EPDM. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje boisko – Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa, jakiego wypełnienia może żądać zamawiający. Nie można narzucać wypełnienia konkretnym granulem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w projekcie z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji w treści SIWZ, polegających na zmianie zapisu w projekcie z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Powyższa modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom.

Pytanie 2.

Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej niezgodne z wytycznymi parametry nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zamawiający w projekcie podaje:

- grubość włókna: minimum 160 mikronów,
- wysokość włókna: minimum 60 mm,
- rodzaj włókna: monofilowe,
- gęstość pęczków trawy: minimum 7800 szt/m²,
- gęstość minimum: 127 000 monofilamentów/m²,
- włókno: minimum 13 500 dtex

Zgodnie z wytycznymi można wymagać:

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport), o parametrach:

1. typ włókna: monofil,
2. Skład chemiczny włókna: polietylen,
3. Ciężar włókna: min. 11 000 dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m²

Proszę o zmodyfikowanie opisów w projekcie i dostosowanie ich do SIWZ dla danego postępowania i wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Odpowiedź.

Zamawiający dokona modyfikacji w treści SIWZ polegających na zmianie w projekcie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej na zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje boisko – Orlik 2012.

Powyższa modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o parametrach odporności na uderzenie powierzchni odcisku kuli 600±80 mm². Pozostałe parametry są w pełni spełnione. Jest to nawierzchnia posiadająca liczne badania i certyfikaty. Jest wykonana na wielu boiskach poliuretanowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o parametrach odporności na uderzenie powierzchni odcisku kuli 600±80 mm², pod warunkiem, że pozostałe parametry są w pełni spełnione i nawierzchnia ta posiada wymagane badania i certyfikaty.

BUDMISTRZ

Włan
Tomasz Kiliński