



Oznaczenia aparatów	2	WG	WP	F1	W1	F7	W7	F2
Oznaczenia zacisków								
Opis	POLE NR 2 W ROZDZIELNI RGNN BUDYNKU	LINIA ZASILAJĄCA DO TB WENT. ŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK PRZECIWI- PORAZENIOWY	ZABEZP. CENTRALA NW1	WYŁĄCZNIK CENTRALA NW1	ZABEZP. CENTRALA NW7	WYŁĄCZNIK CENTALA NW7	ZEBEZP. WENTYLATOR DACHOWY W2
Moc								
Długość kabla								
Przekrój kabla		5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Typ kabla		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

Zespół Sportowy z basenem - 3¹cznik Schemat zasilania		Nr. projektu:	100	C	F	
		Nr. rysunku:		mgr inż. WALDEMAR NOWICKI 57-900 Kłodzko, ul. Dąbowa 14/9 Autorskie prawa inżynierskie w zakresie stałej instalacji elektrycznej		
		Data:		Nr. akusza: 1 / 2 § 5, ust. 1 pkt 7, § 5, ust. 1		

