



# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

[www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl)  
[miasto@um.nowaruda.pl](mailto:miasto@um.nowaruda.pl)

e-mail:

## Wg rozdzielnika

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak:

Data:

WI.271.01.2012/MF

16.02.2012 roku

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. wentylacja łącznika zespołu sportowego z basenem przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.umnowaruda.bip.info.pl](http://www.umnowaruda.bip.info.pl).

### Pytanie 1.

*Proszę o sprecyzowanie jakiej klasy odporności ogniowej powinny być drzwi, które należy zamontować w korytarzu.*

### Odpowiedź.

Zaprojektowane drzwi służą jedynie do oddzielenia strefy przebywania ludzi i nadciśnienia - podciśnienia wentylacyjnego po obu stronach korytarza. Nie jest wymagana odporność ogniowa w/w drzwi; nie występuje tam wydzielona strefa pożarowa.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji

*Roman Kaczmarek*  
Roman Kaczmarek

**Załączniki:** brak

**Otrzymują:**

wg rozdzielnika

**Wydział Infrastruktury i Inwestycji**

e-mail: [wi@um.nowaruda.pl](mailto:wi@um.nowaruda.pl)