

# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

[www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl)  
[miasto@um.nowaruda.pl](mailto:miasto@um.nowaruda.pl)

e-mail:

## Wg rozdzielnika

Wasze pismo z dnia:

-

Wasz znak:

-

Nasz znak:

WI.271.01.2012/MF

Data:

13.02.2012 roku

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. wentylacja łącznika zespołu sportowego z basenem przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.umnowaruda.bip.info.pl](http://www.umnowaruda.bip.info.pl).

### Pytanie nr 1.

Do dokumentacji przetargowej załączono pliki:

- *dokumentacja\_cz\_3.pdf*, w której nie uwzględniono wentylacji grotu solnej,
- *Projekt bud.cz.I.zip*, w której uwzględniono wentylację grotu solnej.

Zakres której dokumentacji jest przedmiotem zamówienia?

### Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wentylacji łącznika zespołu sportowego z basenem przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie łącznie z grotą solną.

Zamawiający dokona modyfikacji w treści SIWZ polegających na skreśleniu w Rozdziale I opis przedmiotu zamówienia wyrażenia „projekt budowlany” oraz w **Rozdziale XVIII** poprzez usunięciu załącznika nr 2 do SIWZ

Powyższa modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom.


**Pytanie 2.**

*W "Projekcie wentylacji łącznika Zespołu Sportowego z basenem i groty solnej w Nowej Rudzie" w zestawieniu materiałów w punktach 9.5, 9.6, 9.7 w kolumnie: długość występuje zapis: 2000M. Co oznacza ten zapis?*

**Odpowiedź.**

Zapis oznacza przybliżoną długość przewodu 2000mm (tj. około 2m) do domiaru na budowie jako element łączący.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
  
Roman Kaczmarek

**Załączniki: brak**

**Otrzymują:**

1. wg rozdzielnika