

Nowa Ruda, dnia 06 kwietnia 2012r.

ZGKiM/ZP-10/01/11

## Odowiedzi na zapytania

**Dotyczy: Remont i kolorystyka elewacji oraz remont dachu kamienicy przy ul. Armii Krajowej 2 w Nowej Rudzie**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania:

### Pytanie nr 1.

Wg przedmiaru robót w poz. 1. 33 jest "Renowacja okien – 28.0 kpl." a wg STWiOR jest wykazane że część stolarki jest do wymiany, proszę określić w m<sup>2</sup> ile jest stolarki okiennej do renowacji a ile do wymiany – nigdzie nie ma podanego wymiaru stolarki okiennej.

Do wyceny należy przyjąć 28 kpl. okien do renowacji / odnowienia (zeskrobanie / opalenie starej farby, dopasowanie i uszczelnienie stolarki, dwukrotne malowanie farbą olejną na białą) o wymiarach: 1,20 x 1,40 x 5 + 0,90 x 1,40 x 23

### Pytanie nr 2.

Wg przedmiaru robót w poz. 1. 34 jest "Renowacja drzwi – 3,00 kpl." i poz. 1.35 jest "Wymiana drzwi – 1.0 kpl." a wg STWiOR jest wykazana większa ilość wymiany stolarki drzwiowej, proszę określić w m<sup>2</sup> ile jest stolarki drzwiowej do renowacji a ile do wymiany – nigdzie nie ma podanego wymiaru stolarki drzwiowej.

Do wyceny należy przyjąć 3 kpl. drzwi do renowacji o wymiarach: 1,21 x 2,58 + 0,80 x 2,05 x 2

Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. drzwi do wymiany (drzwi wejściowe główne): 1,05 x 2,10

### Pytanie nr 3.

Dotyczy pozycji nr 2.36 przedmiaru robót "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe – 245,470 m<sup>2</sup>" proszę podać jaka ma być grubość izolacji cieplnej ze "STYROPAPY" – nigdzie nie ma podanej gr.

Do wyceny należy przyjąć styropapę o grubości 10 cm.

## INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Marian Zdunek