



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 9 kwietnia 2008r.

WI.341/10/01/08

Wykonawcy

dotyczy: postępowania nr WI.341/10/08 na zadanie „Modernizacja drogi ul. Leśnej”

Na podstawie art 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że w postępowaniu nr WI.341/10/08 na zadanie „Modernizacja drogi ul. Leśnej” wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie:

„Dotyczy pozycji 10 przedmiaru robót; krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10m – jest obmiar $239,0 \times 10\% - 19 = 4,9\text{m}$. Czy w tej pozycji nie powinno być $239,0 \times 90\% - 19 = 196,1\text{m}$ krawężnika i jest to krawężnik z odzysku? (dane do przedmiaru robót w opisie technicznym)”.

Wyjaśnienie:

W pozycji 10 przedmiaru robót nie ma zwrotu „na łukach o promieniu do 10m”.

Podczas sporządzania kosztorysu ofertowego w przedmiarze robót branży drogowej w tej pozycji należy przyjąć obmiar: $239,0 \times 90\% - 19,0 = 196,1\text{ m}$.

W tej pozycji przyjąć krawężnik z odzysku.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Budzyna
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

Otrzymują:

1. Adresaci,
na stronie internetowej www.um.nowaruda.bip.info.pl,
2. WI a/a.

Osoba sporządzająca:
Roman Kaczmarek 09.04.2008r.