



URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, 872 03 30, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 25 czerwca 2008 r.

Nr sprawy **WI/341/18/08/MF**

Dotyczy: "Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Moje Boisko-Orlik 2012 – budowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie przy ul. Akácjowej 8".

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ – Dodatek nr 3 "Opis przedmiotu zamówienia", jak niżej:

- 1. Projekt adaptacji zagospodarowania terenu - zmienia się treść punktu: "Nawierzchnie do piłki nożnej" i uzyskuje ono brzmienie:**

Zaprojektowano murawę boiska z trawy syntetycznej przeznaczoną dla boiska do piłki nożnej posiadające następujące właściwości:

- trawa syntetyczna trzeciej generacji*
- włókno proste, monofilowe*
- wysokość włókna – min. 60 mm*
- kolor trawy – zielony*
- wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulaty*
- kolor linii: biały / żółty*
- skład chemiczny włókna – 100% polietylen*

- 2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Syntetyczna nawierzchnia trawiasta – zmienia się treść punktu 2.3. "Nawierzchnia" i uzyskuje ono brzmienie:**

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się trawę syntetyczną trzeciej generacji o

następujących minimalnych parametrach:

- *włókno proste, monofilowe*
 - *wysokość włókna – min. 60 mm*
 - *kolor trawy – zielony*
 - *wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat*
 - *kolor linii: biały / żółty*
 - *skład chemiczny włókna – 100% polietylen*
3. **Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Syntetyczna nawierzchnia trawiasta – zmienia się treść punktu 6.2. “Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych” skreśla się pkt. 5 “Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO”**
4. **Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2/D.05.– Nawierzchnie syntetyczne boisk– zmienia się treść punktu 2.3. “Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej” skreśla się pkt. 5 “Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO”**
5. **Przedmiar - zmienia się treść punktu 3.3. “Sztuczna nawierzchnia murawy boiska do piłki nożnej” i uzyskuje ono brzmienie:**

Wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej zgodnie Dokumentacją Projektową i WSTWiORB. Nawierzchnię boiska piłkarskiego należy dobrać zgodnie z Wytycznymi Ministra Sportu dotyczącymi programu ORLIK 2012, dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych pod warunkiem, że będą one zawierały nie gorsze udokumentowane parametry techniczne i właściwości użytkowe.

- *przeznaczenie: Piłka nożna*
- *trawa syntetyczna trzeciej generacji*
- *włókno proste, monofilowe*
- *wysokość włókna – min. 60 mm*
- *kolor trawy – zielony*
- *wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat*
- *kolor linii: biały / żółty*
- *skład chemiczny włókna – 100% polietylen*


Pozostała część dodatku nr 3 SIWZ “Opis przedmiotu zamówienia” - pozostaje bez zmian

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

PROJEKTANT

ZAMAWIAJĄCY

Naczelnik Wydziału
Informacji i Rekrutacji

Krzysztof Budzyna