



URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, 872 03 30, fax (074) 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 27 czerwca 2008 r.

Nr sprawy WI/341/18/08/MF

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Moje Boisko-Orlik 2012 – budowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie przy ul. Akacjowej 8"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.umnowaruda.bip.info.pl.

Pytanie nr 1.

Certyfikaty FIFA 1 STAR, FIFA 2 STAR, określające parametry techniczno-użytkowe są wydawane dla systemów trawy syntetycznej wraz z matą gumową, tzw. Shock-padem. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy w wycenie trawy syntetycznej należy uwzględnić wspomnianą matę gumową. W tym miejscu należy nadmienić, że brak maty gumowej powoduje, że trawa syntetyczna nie uzyskuje właściwych parametrów, wymienionych w certyfikatach.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SIWZ) w pkt. 6.2 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej "Syntetyczna nawierzchnia trawiasta 1/N-BP" określił jakie wymagania musi spełniać nawierzchnia do piłki nożnej.

Wymagania określone w powyższym dodatku muszą być spełnione, a zatem posiadać m.in. certyfikat FIFA (1 STAR, lub FIFA 2 STAR) lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzając zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
U. Budzyna
Krzysztof Budzyna