



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 9 kwietnia 2009r.

WI.341/13/01/09

Wykonawcy

dotyczy: postępowania nr WI.341/13/09 na zadanie „Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że w postępowaniu wniesiono zapytanie:

- „do budowy kanalizacji sanitarnej mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane rury Hobas (duroplasty). Pytanie nasze kierujemy, opierając się na Zarządzeniu nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt.: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH. Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur, które stosowane są w budowach dróg. A mianowicie są to polipropylen (PP) i duroplasty. Czy zamawiający widzi jakieś przeciwwskazania?”

WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST D.03.02.01 „Budowa kanalizacji deszczowej” pkt 1.3 oraz pkt 2. zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym (GRP) dla średnic ϕ 500 i ϕ 400. Oznacza to, że dla tych średnic nie dopuszcza się stosowania rur z PP (polipropylenu).

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
Krzysztof Budzyna
Krzysztof Budzyna

Otrzymują:

1. Adresaci,
na stronie internetowej www.um.nowaruda.bip.info.pl,
2. WI a/a.

Osoba sporządzająca:
Roman Kaczmarek 09.04.2009r.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl