



# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68  
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 21 kwietnia 2009r.

WI.341/13/02/09

## Wykonawcy

**dotyczy: postępowania nr WI.341/13/09 na zadanie „Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że w postępowaniu wniesiono zapytanie. Treść zapytania opublikowano na stronie zamawiającego [www.um.nowaruda.bip.info.pl](http://www.um.nowaruda.bip.info.pl) pod nazwą „Zapytanie 2”.

### WYJAŚNIENIE:

1. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące rur, które będą zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej zawarte w pkt. 2 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.03.02.10 Budowa kanalizacji deszczowej. Wymagania dla rur typu GRP pozostają niezienne i muszą być zgodne z zapisami pkt. 2.1 SST D.03.02.01. Zapisy te nie wskazują jednoznacznie dostawcy materiału, gdyż według posiadanej przez Zamawiającego wiedzy na terenie kraju istnieje co najmniej dwóch dostawców rur spełniających ww wymagania.
2. Materiał musi spełniać wymogi wydanej normy PN-EN 14364:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP), która od momentu wydania stała się dokumentem nadrzędnym w stosunku do polskich aprobat technicznych i norm innych krajów. Wobec powyższego materiał, który będzie zastosowany do budowy kanalizacji deszczowej nie musi spełniać wymogów Aprobaty Technicznej CNTK lub innych aprobat, lecz jedynie spełniać wymagania dokumentacji projektowej i wymienionej powyżej normy.

BURMISTRZ  
*Kiliński*  
Kiliński

### Otrzymują:

1. Adresaci,  
na stronie internetowej [www.um.nowaruda.bip.info.pl](http://www.um.nowaruda.bip.info.pl),
2. WI a/a.

Osoba sporządzająca:  
Roman Kaczmarek 21.04.2009r.

**Wydział Infrastruktury i Inwestycji**

e-mail: [wi@um.nowaruda.pl](mailto:wi@um.nowaruda.pl)