

Nowa Ruda, dnia 14 lipca 2009 r.

Nr sprawy **WI/341/19/09/MF**

***Dotyczy: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.umnowaruda.bip.info.pl](http://www.umnowaruda.bip.info.pl).

#### **Pytanie nr 1.**

*Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje szereg parametrów charakteryzujących parametry z trawy syntetycznej. W związku z powyższym zadajemy pytanie czy Zamawiający dopuści do zastosowania nawierzchnię z trawy syntetycznej spełniającej wszystkie parametry, jednakże o włóknie polietylenowym. Trawa wykonana z polietylenu jest o wiele trwalsza od polipropylenu, posiada również o wiele korzystniejsze cechy dla sportowców, np. nie powoduje oparzeń w kontakcie ze skórą, czy umożliwi wykonywani kontrolowanych poślizgów.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji w treści SIWZ pismem z dnia 9 lipca 2009r. w zakresie minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni trawiastej dopuszczając wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o włóknie polietylenowym.

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
*U. Buszyńska*  
Krzeszot, Bedzyń