

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”
WE WROCŁAWIU UL.ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Nowa Ruda dnia 02.06. 2016 r.

Opinia NR : 017540

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W budynku przy ul. **Pl. Grunwaldzki** Nr. **1** w **Nowa Ruda**
Dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: **N.T.B.S Nowa Ruda**

Lokal użytkowy „ Mozaika „

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Adriana Andrzejów w celu:

- 1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie kotła C.O gazowego.
- 2 Ustalenia prawidłowości podłączenia .
- 3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń .

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Odprowadzenie spalin z kotła C.O gazowego wyprowadzić ponad dach budynku systemem kominowym WSPS lub SPS w przewodzie nr.4 a przewód nr.1 wykorzystać jako wentylacja grawitacyjną kotła C.O gazowego.Po podłączeniu kotła i wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej ponownie do sprawdzenia przez Zakład Kominarski Nowa Ruda.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. Nr. 106 z dnia 22.06. 2010r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla **Gazownia Kłodzko**

1 egz. dla **N.T.B.S Nowa Ruda**

1 egz. dla **Zakładu Kominarskiego w Nowej Rudzie**

Potwierdzenie odbioru opinii

.....
Data i podpis

UWAGA:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"Św. FLORIAN"

Mistrz Kominarski

Uprawniony do odbioru i oparcia
o art. 62.11 pkt c prawa budowlanego
Dyplom mistrzowski nr 1444/13

.....
Adrian Andrzejów

(podpis i pieczęć
mistrza kominarskiego)

Szkic orientacyjny

1
2
3
4
5
6

7	8
---	---

9	10	11	12
---	----	----	----

Ul. Plac Grunwaldzki 1

Opis : **Przewód nr 4** – podłączyć kocioł C.O gazowy
Przewód nr 1 -- wentylacja kotła C.O gazowego

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"Sw. FLORIAN"
Mistrz Kominarski
Uprawniony do kontroli w oparciu
o art. 62.11 pkt c prawa budowlanego
Dyplom mistrzowski nr 1444/13

Adrian Andrzejów